

## Sicherheit in Ihren Händen: Ihre Liste für den Jahres-Check

Absperreinrichtungen an Hausanschluss und Zähler frei zugänglich?

Ja  Nein

Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?

Ja  Nein

Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von "Anhängseln"?

Ja  Nein

Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?

Ja  Nein

Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?

Ja  Nein

Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?

Ja  Nein

Bei der Installation neuer Abluft-Dunstabzugshauben oder Abluft-Wäschetrockner mit dem Fachmann gesprochen?

Ja  Nein

Schlauch vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?



Ja  Nein

Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?

Ja  Nein

Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?

Ja  Nein

	<b>Alles mit "Ja" beantwortet? Prima, Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!</b>
	<b>Sie haben irgendwo ein "Nein" ankreuzen müssen? Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit Ihrem Installateur oder Heizungsbauer, mit dem Schornsteinfeger oder mit einem Mitarbeiter Ihres Gasversorgungsunternehmens!</b>